

Międzychód 20.06.2018 r

PT.2370.3.1.2018

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

W odpowiedzi na otrzymane zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **II etap Przebudowy pomieszczeń garaży wyjazdowych wraz z montażem odciągów spalin w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie – część I – elektryka**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

„Proszę o informację czy zakup i dostawa agregatu prądotwórczego ma zostać ujęta w wycenie”

Odpowiedź 1

Zakupu i dostawy agregatu nie należy ujmować w wycenie. Agregat znajduje się w siedzibie Komendy (zalecana wizja lokalna na miejscu).

Pytanie 2

„W przedmiarze robót w dziale agregat – podest występują roboty typowo budowlane, a nie elektryczne, w związku z tym prosimy o przeniesienie tego zakresu robót na część budowlaną (dotyczy pozycji 1.2.1-1.2.18 przedmiaru robót)”

Odpowiedź 2

Nie ma możliwości przeniesienia prac związanych z budową podestu do działu budowlanego.

Pytanie 3

„W przedmiarze robót jest pozycja 1.9.1 Monitoring. Proszę o uszczegółowienie tego zapisu tzn. proszę o zamieszczenie projektu oraz opisu dotyczącego monitoringu.”

Odpowiedź 3

Zapis ten obejmuje montaż dodatkowej kamery monitoringu zewnętrznego z okablowaniem do rejestratora (zalecana wizja lokalna na miejscu).

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W MIĘDZYCHODZIE WOJ. WIELKOPOLSKIE
z up. Zastępcę Komendanta
mł. bryg. mgr inż. Roman Grzebieta